

การวัดค่า CO2 เปรียบเทียบครั้งล่าสุด

วันที่	สถานที่วัด					
	IT137	IT138	IT128	IT129	IT124	Operator
29 ธ.ค.55	438	426	443	422	431	423
16 มี.ค.57	450	430	426	428	445	440
เปรียบเทียบ	↑ 2.74%	↑ 0.94%	↓ 3.84%	↑ 1.42%	↑ 3.25%	↑ 4.02%

1. วัดในวันหยุดซึ่งไม่มีผู้มาปฏิบัติงานทั้ง 2 ครั้ง
2. ไม่มีการเปิดเครื่องปรับอากาศทั้ง 2 ครั้ง

วิเคราะห์ ค่าที่วัดได้เปรียบเทียบกันแล้วมีค่าไม่ต่างกันมาก (ถือว่าต่างก็น้อยมาก) และอยู่ในเกณฑ์ "อากาศดี" (ค่าอยู่ที่ 421 - 699)

จตุรงค์
18 มี.ค.57